



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Прокуратура Ростовской области  
Прокуратура  
Мясниковского района

ул. 7-я Линия, 2 «а», с. Чалтырь,  
Мясниковский район,  
Ростовская область, 346800

14.08.2023 №Прдр-20600034-266-23/-20600034



Директору МБОУ СОШ №3

с. Чалтырь, ул. 6-я линия, 86  
Мясниковский район,  
Ростовская область, 346800

[mou-schkola3@yandex.ru](mailto:mou-schkola3@yandex.ru)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
требований законодательства о  
пожарной безопасности

Прокуратурой Мясниковского района в соответствии с полномочиями, предоставленными ст.ст. 21, 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ СОШ №3.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила), в соответствии с которыми установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ утвержден «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический

регламент), в соответствии которым установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

В ходе проведенной проверки в здании МБОУ СОШ №3, прокуратурой района выявлены следующие нарушения законодательства в сфере об обеспечении пожарной безопасности:

1. В отношении каждого здания, либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу, руководителю организации независимо от того, кто является учредителем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

2. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

3. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителю организации необходимо обеспечить соблюдение проектных решений (в части размеров эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями



части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

5. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и холлов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

6. Руководитель организации не обеспечивает наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

7. Руководитель организаций не организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пп. б) п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

8. На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: пп. б) п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в помещении подвала не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции (ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

9. На объекте защиты, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: п. 4.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Дальнейшее бездействие МБОУ СОШ №3 по непринятию мер устранению нарушений пожарной безопасности в учебном учреждении влечет угрозу жизни и здоровья посетителей и работников учебного учреждения, возможной порчи и уничтожения муниципального имущества.

Вышеизложенные нарушения требований федерального законодательства стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами учебного учреждения, а также ненадлежащего контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных работников.

С целью исключения нарушений и принятия действенных мер к их устранению, виновные должностные лица должны быть привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в срок до 31.08.2023 принять конкретные и действенные меры по устранению и недопущению впредь нарушений закона, причин и условий им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечь виновных должностных лиц за допущенные нарушения закона к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению нарушений закона сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок письменно, с приложением копии распоряжения о наказании виновных лиц.
4. О дате и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района для обеспечения участия представителя прокуратуры.

Прокурор района  
старший советник юстиции

Д.А. Шлаев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D98C29C447002B1E1F6265AB06B397E7

Владелец Шлаев Дмитрий Анатольевич

Действителен с 17.04.2023 по 10.07.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 323345818813549925348293945354967287176906039466

Владелец Бугаян Сусанна Асватуровна

Действителен с 09.11.2023 по 08.11.2024